

АКТ

Проведения комплексных испытаний системы противопожарной защиты

г. Балашиха

17 Сентября 2018

Объект: ЖК «Новое Измайлово», строителей д.3

Рабочая комиссия в составе представителей:

Управляющей компании ООО «УК Сервис24» -

*техник Виталий Ю.О.*

Обслуживающей организации ООО «СП-Эксперт» - Инженер Гусенков А.С.

произвела осмотр и комплексное опробование:

пожарной сигнализации;

оповещения о пожаре;

диспетчеризации противопожарной защиты;

противодымной защиты;

автоматики управления, (далее Системы) в жилых зданиях по адресу: Московская область, г. Балашиха, Строителей д.3

. Осмотром установлено, что система противопожарной защиты смонтирована в соответствии с нормами: 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СПЗ.13130.2009, СП5.13130.2009 (с изм.№1 от 2009 года), СП7.13130.2013.

Подъезд 1, 2, 3, 4,5,6.

Комплексные испытания проводились в МОП.

Замечания:

6 подъезд не запустился двигатель дымоудаления.

6 подъезд не запустился двигатель подпора

Представители:

Управляющей компании ООО «УК Сервис24»

*техник Виталий Ю.О.*

Обслуживающей организации ООО «СП-Эксперт»

*инженер Гусенков А.С.*

